



АВАНТАЖ

Інформація щодо робіт, проведених у будинку за адресою вул. Культури, 22-Б у період з 10.10.2024 по 11.10.2024:

Шановні мешканці будинку, у період з 10.10.2024 по 11.10.2024 проведено такі роботи:

10.10.24р - корп.№1 у замку на вхідних дверях в електрощитову будинку замінено пошкоджений циліндр замку.

10.10.24р - корп. №1 у санвузлі обслуговуючого персоналу замінено заливний механізм бачка унітазу.

10.10.24р - в бойлерній будинку корп.№2 усунуто причину течі на звороті теплоносія з теплообмінника гарячого водопостачання нижньої зони №1 (перепаковано різьбове з'єднання американки 1 1/4»).

10.10.24р - корп.№1 у технологічній шахті 22-го поверху усунуто причину течі на стояку гарячого водопостачання №2 верхньої зони будинку D50 мм.

11.10.24р - проведено планові регламентні роботи з обслуговування обладнання електрощитових будинку корп.1, 2 - 2 шт.

11.10.24р - в насосній, котельній та бойлерній будинку проведено планові регламентні роботи з обслуговування шаф управління обладнанням – 7 шт.

11.10.24р - корп.№1 у холах 2-22-го поверху проведено планові регламентні роботи з обслуговування розподільних поверхових електрошаф - 36 шт.