



АВАНТАЖ

Інформація щодо робіт, проведених у будинку за адресою вул. Культури, 22-Б у період з 21.10.2024 по 26.10.2024:

Шановні мешканці будинку, у період з 21.10.2024 по 26.10.2024 проведено такі роботи:

21.10.24р - корп. №2, у технічній шахті в холі 6-го поверху усунуто причину течі на подачі опалення в квартиру №128 (перепаковано кришку фільтра грубої очистки на трубопроводі, що подає).

22,24.10.24р - в підвалах будинку корп. № 1, корп. № 2 проведено профілактичне прочищення та промивання лежаків внутрішньобудинкової каналізації, випусків у каналізаційні колодязі та дренажних приямків - 9 шт.

22,24.10.24р - проведено профілактичне прочищення та промивання лотків та колодязів – 7 шт. зовнішньої каналізації будинку корп. № 1, корп. №2.

22-23.10.24р - у паркінгу будинку, для відведення осадових вод, за пайовою участю власника, виконані роботи з монтажу на деформаційний шов перекриття в межах місця № 103 жолоба та водовідвідної труби.

26.10.24р - корп. №2, у технічних шахтах у холах 18 та 19-го поверху усунуто причини течі на подачі опалення у квартири №182 та №188 (перепаковані кришки фільтрів грубого очищення на трубопроводах, що подають).