



АВАНТАЖ

Інформація щодо робіт, проведених у будинку за адресою вул. Культури, 22-Б у період з 23.09.2024 по 24.09.2024 :

Шановні мешканці будинку, у період з 23.09.2024 по 24.09.2024 проведено такі роботи:

23-24.09.24 р - в підвалах будинку корп. № 1, корп. № 2 проведено профілактичне прочищення та промивання лежаків внутрішньобудинкової каналізації, випусків у каналізаційні колодязі та дренажних приямків - 9 шт.

23-24.09.24 р - проведено профілактичне прочищення та промивання лотків та колодязів – 7 шт. зовнішньої каналізації будинку корп. № 1, корп. №2.

24.09.24 р - усунуті причини течі у підвалі будинку у переході між корп. 1 і корп.2 на лежаку подачі гарячого водопостачання на корп.№1 D 76 мм. та корп.1 на лежаку подачі холодного водопостачання на верхню зону D100.