



АВАНТАЖ

Інформація щодо робіт, проведених у будинку за адресою вул. Культури, 22-В у період з 15.10.2024 по 17.10.2024:

Шановні мешканці будинку, у період з 15.10.2024 по 17.10.2024 проведено такі роботи:

15.10.24р – під.1,2 проведено планові регламентні роботи з обслуговування обладнання електрощитових будинку - 2 шт.

15.10.24р - в насосній, бойлерній та котельній будинку проведено планові регламентні роботи з обслуговування шаф управління обладнанням – 5 шт.

15-16.10.24р - на прибудинковій території, у місцях загального користування та технічних приміщеннях будинку під.1,2 проведено плановий огляд стану світильників та заміна ламп по робочих групах.

15-16.10.24р - під.№1, під. №2 у холах 2-22 - го поверху проведено планові регламентні роботи з обслуговування розподільчих поверхових електрошаф - 70 шт.

16.10.24р – у паркінгу будинку проведено плановий огляд стану світильників та заміна ламп по робочих групах.

17.10.24р - в котельні замінено автоматичний вимикач MS 25-6,3 на мережевий насос гарячого водопостачання нижньої зони.