



АВАНТАЖ

Інформація щодо робіт, проведених у будинку за адресою вул. Трінклера, 9 у період з 14.10.2024 по 18.10.2024:

Шановні мешканці будинку, у період з 14.10.2024 по 18.10.2024 проведено такі роботи:

14,18.10.24р - у холі 19-го поверху виконано роботи з ремонту стіни 18 м.кв. – монтаж каркасу та гіпсокартону на проріз в обшивці стіни гіпсокартонном, шпаклівка, фарбування.

15.10.24р - у технічній шахті в холі 4-го поверху усунуто причину течі на колекторі опалення квартир (права сторона) - замінено прокладку на різьбовому з'єднанні американки 1».

15.10.24р - у технічній шахті в холі 9-го поверху усунуто причину течі на колекторі опалення квартир (ліва сторона) - перепаковано різьбове з'єднання фільтра грубого очищення 1».

16,18.10.24р - у холі 17-го поверху виконано роботи з ремонту стіни 14 м.кв. – монтаж каркасу та гіпсокартону на проріз в обшивці стіни гіпсокартонном, встановлення на технологічний проріз ревізійних дверцят, шпаклівка, фарбування.