



**Інформація щодо робіт, проведених у будинку за адресою вул. Трінклера, 9 у період з 21.10.2024 по 25.10.2024:**

**Шановні мешканці будинку, у період з 21.10.2024 по 25.10.2024 проведено такі роботи:**

**21.10.24р - в котельні будинку усунуто причину течі на подачі теплоносія на теплообмінник №2 гарячого водопостачання нижньої зони (перепакована американка D11/4»).**

**21.10.24р - у паркінгу будинку на поливальному випуску замінено кран, що перекриває ½».**

**25.10.24р - усунуто причини течі у холі 7-го поверху на стояку подачі гарячого водопостачання D40 на верхню зону будинку та у холі 13-го поверху на лежку подачі холодного водопостачання D40 на стояки №3,4 нижньої зони будинку.**

**25.10.24р - в холі 16-го поверху ведуться роботи з ремонту стін – розшивка тріщин, ґрунтовка, шпаклівка, фарбування.**