



АВАНТАЖ

Інформація щодо робіт, проведених у будинку за адресою вул. Академіка Павлова, 158 у період з 20.11.2024 по 22.11.2024:

Шановні мешканці будинку, у період з 20.11.2024 по 22.11.2024 проведено такі роботи:

20-21.11.24р - на прибудинковій території, у місцях загального користування та технічних приміщеннях будинку корп. №1, №2 проведено плановий огляд стану світильників та заміна ламп по робочих групах.

20-21.11.24р - корп. №1 у холі 6-го поверху замінено світлодіодну панель 1200x300 мм – 1 шт., у холах 16 та 22-го поверху замінено круглі світлодіодні панелі -2 шт., корп. №2 у холі 10-го поверху замінено світлодіодну панель 1200x300 мм – 1 шт.

20-21.11.24р - корп. №1, №2 проведено планові регламентні роботи з обслуговування обладнання електрощитових будинків.

20-21.11.24р - в насосних, бойлерних та котельних будинку корп. №1, №2 проведено планові регламентні роботи з обслуговування шаф керування обладнанням.

20-22.11.24р - корп.№1 ,корп.№2 у холах 2-23-го поверху проведено планові регламентні роботи з обслуговування розподільних поверхових електрошаф - 88 шт.

22.11.24 р - у паркінгу будинку проведено плановий огляд стану світильників та заміна ламп по робочих групах.

22.11.24р - корп. №2, на технічному поверсі усунуто причину течі на стояку подачі гарячого водопостачання на верхню зону будинку D50 мм.

22.11.24р - корп. №2 на покрівлі будинку проведено ревізію кріплення металевого покриття парапетів, додатково закріплено -10 місць.