



Інформація щодо робіт, проведених у будинку за адресою вул. Дмитра Антоненка, 49 у період з 04.11.2024 по 08.11.2024:

Шановні мешканці будинку, у період з 04.11.2024 по 08.11.2024 проведено такі роботи:

04-05.11.24р – під.1,2 проведено планові регламентні роботи з обслуговування обладнання електрощитових будинку -2 шт.

04-05.11.24р - в насосній, бойлерній та котельній будинку під.1,2 проведено планові регламентні роботи з обслуговування шаф управління обладнанням – 8 шт.

05.11.24р - під. №1 у холах 5 та 15-го поверху замінено світлодіодні панелі 1200x300 мм – 2 шт.

05-06.11.24р - на прибудинковій території, у місцях загального користування та технічних приміщеннях будинку під.1,2 проведено плановий огляд стану світильників та заміна ламп по робочих групах.

05-06.11.24р - під.№1 у холах 2-17-го поверху та під.№2 у холах 2-17-го поверху проведено планові регламентні роботи з обслуговування обладнання розподільних поверхових шаф - 64 шт.

06.11.24 р – у паркінгу будинку проведено плановий огляд стану світильників та заміна ламп по робочих групах.

06.11.24р - у паркінгу будинку проведено планові регламентні роботи з обслуговування обладнання шаф управління системою димовидалення - 7 шт. , системою обігріву- 4 шт. та розподільних шаф освітлення - 8 шт.

06.11.24р - під. №2, в холі 5-го поверху на колекторі опалення квартир 132-135 на трубопроводі, що подає, замінений клапан, що розвітрює -1 шт.

06.11.24р - на ігровому майданчику відновлено кріплення секцій огорожі до стійок - 4 місця.

08.11.24р - з боку лицьового фасаду будинку під.№1 та під. №2 виконані роботи по відновленню облицювальної плитки підступенків ступенів між рівнями прилеглої території (зачистка основи і плитки, укладання на клей).

