



АВАНТАЖ

Інформація щодо робіт, проведених у будинку за адресою вул. Культури, 20-В у період з 19.11.2024 по 21.11.2024:

Шановні мешканці будинку, у період з 19.11.2024 по 21.11.2024 проведено такі роботи:

19.11.24р - у технологічній шахті 20-21 поверху замінено через перекриття ділянку стояка гарячого водопостачання №5 верхньої зони D50 мм – 3 м.п.

21.11.24р - в котельні замінено регулюючий клапан DN65/90 фланцевий подачі теплоносія на гріючий контур теплообмінників гарячого водопостачання №1 і №2 нижньої зони .

21.11.24р - у технологічній шахті 21-го поверху усунуто причину течі на врізанні D 1/2» у стояк гарячого водопостачання №5 верхньої зони будинку на кв. 73 .