



АВАНТАЖ

Інформація щодо робіт, проведених у будинку за адресою вул. Культури, 22-Б у період з 04.11.2024 по 09.11.2024:

Шановні мешканці будинку, у період з 04.11.2024 по 09.11.2024 проведено такі роботи:

04.11.24р - корп. №2 у технічній шахті в холі 6-го поверху усунуто причину течі на подачі опалення до квартири № 126 (перепаковано кришку фільтра грубого очищення на трубопроводі, що подає).

04.11.24р - корп. №1 у підвалі будинку усунуто засмічення побутовим сміттям лежача внутрішньобудинкової каналізації та випуску в колодязь зовнішньої каналізації.

05.11.24р - у підвалі будинку корп.1, після засмічення лежача каналізації очищений від стічних вод дренажний приямок.

05.11.24р - у паркінгу будинку замінено ліву та праву пружини приводу секційних воріт.

06-07.11.24р - корп.№1, №2 у місцях загального користування та технічних приміщеннях будинку проведена ревізія ручок, планове регулювання петель та доводчиків дверей.

06-07.11.24р - корп.№1,№2 у місцях загального користування будинку очищена від забруднень та оброблена мастилом ущільнювальна гума дверних заповнень-167 шт.

07.11.24р - у паркінгу будинку проведена ревізія ручок, планове регулювання петель та доводчиків дверей.

07.11.24р - у паркінгу будинку очищена від забруднень та оброблена мастилом ущільнювальна гума дверних заповнень сходових кліток - 6 шт.

09.11.24р - корп. №2 у підвалі будинку усунуто засмічення побутовим сміттям лежача внутрішньобудинкової каналізації та випуску в колодязь зовнішньої каналізації.

09.11.24р - у підвалі будинку корп.2, після засмічення лежача каналізації очищений від стічних вод дренажний приямок.