



Інформація щодо робіт, проведених у будинку за адресою вул. Культури, 22-В у період з 28.10.2024 по 01.11.2024:

Шановні мешканці будинку, у період з 28.10.2024 по 01.11.2024 проведено такі роботи:

28-30.10.24 р - під. №1 у холах «0», 1-3, 20-23-го поверху в підвалі та на технічному поверсі будинку виконані роботи з демонтажу, для подальшої заміни пошкодженого корозією стояка пожежогасіння та господарсько-питного водопостачання №4 верхньої зони D89 мм. - 22 м.п. з врізками на ПК-3 шт.

28-31.10-01.11.24р - з боку дворового фасаду будинку між під.№1,2 ведуться роботи з усунення просідання (у бік цоколя будинку) твердого покриття території з тротуарної плитки з бетонної основи – демонтаж плитки та бордюрного каменю, вирівнювання бетонної основи , встановлення маячкових рейок, ґрунтування основи, бетонування та зачистка основи.

31.10.24р - у паркінгу будинку проведено планове очищення від піску та мулу дренажних приямків -13 шт.

01.11.24р - підготовлені до зими системи поливу газонів - перекриті, сдреновані та продуті стисненим повітрям під тиском – 6 контурів.