



АВАНТАЖ

Інформація щодо робіт, проведених у будинку за адресою вул. Трінклера, 9 у період з 18.11.2024 по 24.11.2024:

Шановні мешканці будинку, у період з 18.11.2024 по 24.11.2024 проведено такі роботи:

18.11.24р - проведено профілактичне очищення та промивання лежаків каналізації будинку та випусків у каналізаційні колодязі.

18.11.24р - проведено профілактичне очищення та промивання лотків та колодязів -3 шт. зовнішньої каналізації будинку.

18.11.24р - у паркінгу будинку проведено планове очищення та промивання від піску та мулу дренажних лотків, приямків та зливоприймачів.

21-22.11.24р - у холі 13-го поверху виконані роботи з ремонту стін - ґрунтовка, фарбування.

22.11.24р - у технологічній шахті 12-го поверху усунуто причину течі на врізанні D 1/2» у стояк гарячого водопостачання №3 нижньої зони будинку на сушки для рушників кв. 50 .

24.11.24р - у технологічній шахті 7-го поверху усунуто причину течі на врізанні D 3/4» у стояк гарячого водопостачання №1 нижньої зони будинку на кв. 26 .