



Інформація щодо робіт, проведених у будинку за адресою вул. Трінклера, 9 у період з 28.10.2024 по 31.10.2024:

Шановні мешканці будинку, у період з 28.10.2024 по 31.10.2024 проведено такі роботи:

28.10.24р - в технічній шахті в холі 21-го поверху усунуто причину течі на подачі опалення в квартиру №83 (перепаковано кришку фільтра грубого очищення на трубопроводі, що подає).

31.10.24р - в холі 16-го поверху ведуться роботи з ремонту стін – ґрунтовка, фарбування.