



АВАНТАЖ

Інформація щодо робіт, проведених у будинку за адресою вул. Дмитра Антоненка, 49 у період з 23.12.2024 по 26.12.2024:

Шановні мешканці будинку, у період з 23.12.2024 по 26.12.2024 проведено такі роботи:

23.12.24р - під. №1 замінено замок на другій двері виходу з холу 16-го поверху на холодну зону.

23.12.24р – під. №1, на входних дверях до ліфтового холу 13-го поверху встановлено відсутній доводчик – 1 шт.

23.12.24р - у шафах управління систем протипожежної сигналізації будинку під.1,2 замінені акумуляторні батареї 12V 9 Ah -7 шт.

25.12.24р - під. №2 замінено замок на входних дверях на сходову клітку будинку з холодної зони 11-го поверху.

26.12.24р - під. №2, на входних дверях до ліфтового холу 16-го поверху встановлено відсутню тягу доводчика – 1 шт.