



**Інформація щодо робіт, проведених у будинку за адресою вул. Дмитра Антоненка, 49 у період з 26.11.2024:**

**Шановні мешканці будинку, у період з 26.11.2024 проведено такі роботи:**

**26.11.24р - під. №2 у технічній шахті в холі 9-го поверху усунуто причину течі на подачі опалення в квартиру № 160 (перепаковано різьбове з'єднання фільтра грубого очищення та крана, що перекриває, на трубопроводі, що подає, та замінено прокладання на американці лічильника тепла).**