



АВАНТАЖ

Інформація щодо робіт, проведених у будинку за адресою вул. Культури, 22-В у період з 23.12.2024 по 27.12.2024 :

Шановні мешканці будинку, у період з 23.12.2024 по 27.12.2024 проведено такі роботи:

23.12.24р - на лицьовому фасаді будинку в шафах ПК під. №1, №2 пожежні сухотрубні стояки укомплектовані муфтовими головками ГМ-80 - 4 шт.

23.12.24р - в насосній, бойлерній та котельній будинку проведено планові регламентні роботи з обслуговування шаф управління обладнанням – 5 шт.

23-24.12.24р - на прибудинковій території, у місцях загального користування та технічних приміщеннях будинку під.1,2 проведено плановий огляд стану світильників та заміна ламп по робочих групах.

23-24.12.24р - під.1,2 проведено планові регламентні роботи з обслуговування обладнання електрощитових будинку - 2 шт.

23-24.12.24р - під.№1, під. №2 у холах 2-22 - го поверху проведено планові регламентні роботи з обслуговування розподільних поверхових електрошаф - 64 шт.

24.12.24р - у паркінгу будинку проведено плановий огляд стану світильників та заміна ламп по робочих групах.

27.12.24р - під. №1 на входних дверях на сходову клітку з холодної зони 14-го поверху з боку холодної зони замінено зламану ручку.

27.12.24р - під.№ 1 в холі «0»-го поверху відремонтовано стулку входних дверей на сходову клітку будинку в місці планки у відповідь замку – відрихтовано, виготовлено та встановлено накладку.