



**АВАНТАЖ**

**Інформація щодо робіт, проведених у будинку за адресою вул. Трінклера, 9 у період з 10.12.2024 по 12.12.2024 року:**

**Шановні мешканці будинку, у період з 10.12.2024 по 12.12.2024 проведено такі роботи:**

**10.12.24р - проведено профілактичне прочищення та промивання лежаків каналізації будинку та випусків у каналізаційні колодязі.**

**10.12.24р - проведено профілактичне прочищення та промивання лотків та колодязів - 3 шт. зовнішньої каналізації будинку.**

**10.12.24р - у паркінгу будинку проведено планове очищення та промивання від піску та мулу дренажних лотків, приямків та зливоприймачів.**

**12.12.24р - у технологічній шахті в холі 17-го поверху усунуто причину течі на колекторі опалення квартир № 67,68 (перепаковано різьбове з'єднання крана, що перекриває, на трубопроводі, що подає).**