



**АВАНТАЖ**

**Інформація щодо робіт, проведених у будинку за адресою вул. Дмитра Антоненка, 49 у період з 13.01.2025 по 18.01.2025:**

**Шановні мешканці будинку, у період з 13.01.2025 по 18.01.2025 проведено такі роботи:**

**13.01.25р - під.№2 у холах 2-17-го поверху проведено планові регламентні роботи з обслуговування обладнання розподільних поверхових шаф - 32 шт.**

**13.01.25 р – у паркінгу будинку проведено плановий огляд стану світильників та заміна ламп по робочих групах.**

**13.01.25р - у паркінгу будинку проведено планові регламентні роботи з обслуговування обладнання шаф управління системою димовидалення - 7 шт. , системою обігріву - 4 шт. та розподільних шаф освітлення - 8 шт.**

**16.01.25р - на в'їзді у двір будинку відновлено роботу шлагбауму - замінено фотоеlementи фотодатчика.**

**16.01.25р - під.№1, №2 проведено профілактичне прочищення та промивання лотків та колодязів - 3 шт. зовнішньої каналізації будинку.**

**17.01.25р - під. №1, №2 проведено профілактичне прочищення та промивання лежаків каналізації будинку – 16 шт. та випусків у каналізаційні колодязі .**

**17.01.25р - у підвалі будинку під. №2 усунуто причину течі на лежаку рециркуляції гарячого водопостачання D32 мм.**

**18.01.25р - у паркінгу будинку під. №1 на виїзних воротах -1 рівня замінено трос приводу воріт.**