



АВАНТАЖ

Інформація щодо робіт, проведених у будинку за адресою пр. Олександрівський, 69-Д у період з 15.01.2025 :

Шановні мешканці будинку, у період з 15.01.2025 проведено такі роботи:

15.01.25р - у насосній будинку в шафі управління насосним обладнанням замінено блок живлення контролера.

15.01.25р - в тепловому пункті демонтовано вставку та встановлено після ремонту прилад обліку тепла на будинок D65 фланцевий.

15.01.25р - у підвалі будинку під. № 1-4 проведено профілактичне очищення та промивання лежаків внутрішньобудинкової каналізації та випусків у колодязі зовнішньої каналізації.

15.01.25р - проведено профілактичне очищення та промивання лотків та колодязів -5 шт.

15.01.25р - під. №1-4 проведено налагоджувальні заходи щодо нормалізації роботи системи гарячого водопостачання будинку.