



АВАНТАЖ

Інформація щодо робіт, проведених у будинку за адресою вул. Трінклера, 9 у період з 06.01.2025 по 10.01.2025 року:

Шановні мешканці будинку, у період з 06.01.2025 по 10.01.2025 проведено такі роботи:

06-10.01.25р - в холі 11-го поверху виконані роботи з ремонту стін - стартова та фінішна шпаклівка, шліфування, ґрунтовка, фарбування.

07.01.25р - в котельні замінено ділянку стояка рециркуляції гарячого водопостачання верхньої зони від циркуляційного насоса до перекриваючого крана D32 мм на D 40 мм.

09.01.25р - в котельні на стояку рециркуляції гарячого водопостачання верхньої зони після циркуляційного насоса замінений зворотний клапан 11/4» .

09.01.25р - в котельні на насосі циркуляції гарячого водопостачання верхньої зони замінена гайка монтажна 11/4»x2».