



АВАНТАЖ

Інформація щодо робіт, проведених у будинку за адресою вул. Трінклера, 9 у період з 30.12.2024 по 03.01.2025 року:

Шановні мешканці будинку, у період з 30.12.2024 по 03.01.2025 проведено такі роботи:

30.12.24р - в котельні замінено насос циркуляції системи гарячого водопостачання верхньої зони.

30,31.12.24р - 02-03.01.25р - в холі 11-го поверху продовжуються роботи з ремонту стін - розшивка тріщин, ґрунтовка стін та гіпсокартону, очищення стіни від розчину, встановлення маяків, установка гіпсокартону, стартова шпаклівка.

02.01.25р - в котельні замінено автоматичний вимикач MS 25-6,3 на насос циркуляції системи гарячого водопостачання верхньої зони.