



**АВАНТАЖ**

**Інформація щодо робіт, проведених у будинку за адресою вул. Академіка Павлова, 158 у період з 10.02.2025 по 13.02.2025 :**

**Шановні мешканці будинку, у період з 10.02.2025 по 13.02.2025 проведено такі роботи:**

**10-12.02.25р - корп.№2 у холі 13-го поверху виконані роботи із заміни лежаків D 76 мм-13,6 м.п. та ділянок чотирьох стояків D 50 мм-7,3 м.п. об'єднаної системи пожежогасіння та господарсько-питного холодного водопостачання верхньої зони будинку – придбання та завезення матеріалів, демонтаж старих труб, монтаж трубопроводу – зварювальні роботи, випробування системи, включення в роботу.**

**11.02.25р - корп.1,2 у місцях загального користування та технічних приміщеннях будинку проведено змащення замків та петель дверей, регулювання петель та доводчиків дверей.**

**11.02.25р - у паркінгу будинку проведено змащення замків та петель дверей, регулювання петель та доводчиків дверей.**

**11.02.25р - корп.1,2 на перших входних дверях на сходові клітки будинків встановлені доводчики.**

**13.02.25р - корп.№2 у холі 13-го поверху виконані роботи з фарбування заміненних трубопроводів лежаків D 76 мм-13,6 м.п. та ділянок чотирьох стояків D 50 мм-7,3 м.п. об'єднаної системи пожежогасіння та господарсько-питного холодного водопостачання верхньої зони будинку.**

**13.02.25р – на технічному поверсі будинку корп.№1 на заміненних ділянках лежаків та ділянок стояків №4-6 ( права сторона ) гарячого водопостачання верхньої зони відновлено теплоізоляцію-22,5 м.п.**

**13.02.25р - корп.1,2 проведено профілактичне очищення та промивання лежаків внутрішньобудинкової каналізації - 16 шт. та випусків у колодязі зовнішньої каналізації.**

**13.02.25р - в котельних та бойлерних будинках корп. № 1,2 проведено профілактичне очищення та промивання дренажних приямків -4 шт.**

**13.02.25р - проведено профілактичне очищення та промивання лотків та колодязів - 8 шт. зовнішньої каналізації будинку корп. №1,2.**

**13.02.25р - у паркінгу будинку корп. №1,2 очищені від піску та мулу та промиті дренажні приямки - 11 шт.**