



**Інформація щодо робіт, проведених у будинку за адресою вул. Ляпунова, 16 у період з 03.02.2025 по 07.02.2025:**

**Шановні мешканці будинку, у період з 03.02.2025 по 07.02.2025 проведено такі роботи:**

**03.02.25р - проведено профілактичне прочищення та промивання лежаків каналізації будинку та випусків у колодязі зовнішньої каналізації.**

**03.02.25р - проведено профілактичне прочищення та промивання колодязів - 6 шт. та лотків зовнішньої каналізації.**

**03.02.25р - у паркінгу будинку проведено планове очищення та промивання від піску та мулу дренажних лотків, труб і приямків - 3 шт.**

**03.02.25р - у холі 1-го поверху в санвузлі обслуговуючого персоналу замінено заливний механізм бачка унітазу.**

**07.02.25р - в насосній будинку замінено перетворювач сигналу тиску MBS 1700 насосної станції.**