



Інформація щодо робіт, проведених у будинку за адресою вул. Мирослава Мисли, 50-Є у період з 10.02.2025 по 13.02.2025:

Шановні мешканці будинку, у період з 10.02.2025 по 13.02.2025 проведено такі роботи:

10.02.25р - під. №1, №2 проведено заходи щодо скидання повітря із системи опалення будинку (11 стояків).

13.02.25р - у місцях загального користування та технічних приміщеннях будинку проведено плановий огляд стану світильників та заміна ламп по робочих групах.

13.02.25р – проведено планові регламентні роботи з обслуговування обладнання електрощитової будинку.

13.02.25р - у насосній та тепловому пункті будинку проведено планові регламентні роботи з обслуговування шаф управління обладнанням.

13.02.25р - під. №1 на технічному поверсі будинку усунуто причину течі на лежаку обрата опалення на різьбовому з'єднанні американки - 11/4».