



АВАНТАЖ

Інформація щодо робіт, проведених у будинку за адресою вул. Трінклера, 9 у період з 27.01.2025 по 31.01.2025 року:

Шановні мешканці будинку, у період з 27.01.2025 по 31.01.2025 проведено такі роботи:

27.01.25р - у технологічній шахті 1-го поверху усунуто причину течі врізання в стояк пожежного водопостачання №5 нижньої зони будинку на ПК D76 мм.

27-28.01.25р - на виїзді з паркінгу будинку -2 рівень - виконані роботи з фарбування з двох сторін воріт і дверей на пожежний вихід - зачистка корозії, знежирення, фарбування.

30-31.01.25р - на в'їзді в паркінг будинку -1 рівень - виконані роботи з фарбування із зовнішнього боку воріт - зачистка корозії, знежирення, фарбування.

30-31.01.25р - на виїзді з паркінгу будинку -1 рівень - ведуться роботи з виготовлення та встановлення ґрати в дренажний лоток вздовж воріт і по заміні куточків, що обрамляють, в дренажному лотку від воріт до дренажної вирви - підготовка лотків.