



АВАНТАЖ

Інформація щодо робіт, проведених у будинку за адресою вул. Дмитра Антоненка, 49 у період з 10.03.2025 по 13.03.2025:

Шановні мешканці будинку, у період з 10.03.2025 по 13.03.2025 проведено такі роботи:

10-13.03.25р - в котельні будинку під.№2 ведуться роботи з ремонту покриття підлоги – герметизація примикань стін, стійок та станин під обладнанням до підлоги, укладання плитки чобітків на клей, затирання швів, примикань до підлоги та верхніх торців, зачищення плитки від вапняних відкладень.

11.03.25р - у насосній будинку на баках - гідроаккумуляторах - 300 л №1 та №2 нижньої зони холодного водопостачання замінено клапан ніпелів -2 шт.

11.03.25р - в насосній будинку проведено підкачування компресором тиску в баках –гідроаккумуляторах - 300 л №1 і №2 холодного водопостачання нижньої зони до 5,0 Атм. та в баках –гідроаккумуляторах – 300 л №1 та №2 холодного водопостачання верхньої зони до 6,0 Атм.