



АВАНТАЖ

Інформація щодо робіт, проведених у будинку за адресою вул. Дмитра Антоненка, 49 у період з 17.03.2025 по 19.03.2025:

Шановні мешканці будинку, у період з 17.03.2025 по 19.03.2025 проведено такі роботи:

17.03.25р - під. №2 у технічній шахті в холі 14-го поверху усунуто причину течі на подачі опалення до квартири № 194 (замінено прокладку $\frac{3}{4}$ » на американці лічильника тепла).

17-18.03.25р - в котельній будинку під.№2 ведуться роботи з ремонту покриття підлоги – герметизація епоксидним ґрунтом примикань між плитками покриття підлоги, примикань до підлоги стін, трубопроводів, стійок та станин під обладнанням та ін.

19.03.25р - під. №1, №2 проведено профілактичне прочищення та промивання лежаків каналізації будинку – 16 шт. та випусків у каналізаційні колодязі .

19.03.25р - під.№1, №2 проведено профілактичне прочищення та промивання лотків та колодязів - 3 шт. зовнішньої каналізації будинку.

19.03.25р - в паркінгу будинку проведено планове очищення від піску та мулу на -1-му рівні - дренажних воронок - 12 шт., на -2-му рівні дренажних лотків - 6 систем та дренажних приямків - 6 шт.