



Інформація щодо робіт, проведених у будинку за адресою вул. Культури, 20-В у період з 03.03.2025 по 08.03.2025:

Шановні мешканці будинку, у період з 03.03.2025 по 08.03.2025 проведено такі роботи:

03.03.25р - в котельні закінчено роботи з фарбування трубопроводів, фланцевих з'єднань і корпусів обладнання інженерних систем.

04.03.25р - у місцях загального користування та технічних приміщеннях будинку проведено плановий огляд стану світильників та заміна ламп по робочих групах.

04.03.25р – у паркінгу будинку проведено плановий огляд стану світильників та заміна ламп.

04.03.25р – проведено планові регламентні роботи з обслуговування обладнання електрощитової будинку.

04.03.25р - в насосній та котельній будинку проведено планові регламентні роботи з обслуговування шаф управління обладнанням.

04-05.03.25р - виконані роботи із заміни ділянки лежача та стояка гарячого водопостачання нижньої зони будинку в котельні D63 мм-8 м.п. , у підвалі D63 мм-10 м.п. з врізками на споживачів та дренажний кран.

04,06,07.03.25р - в насосній будинку ведуться роботи із зачистки від корозії та фарбування фланцевих з'єднань трубопроводів та обладнання.

05.03.25р - в котельні замінено дренажні крани на виході з теплообмінника №1 гарячого водопостачання нижньої зони нагрівального та нагріваючого контурів D1»-2 шт., на лежачу подачі холодного водопостачання на теплообмінники №1,2 гарячого водопостачання нижньої зони D ½»-1 шт.

05.03.25р - у холах 2-25 - го поверху проведено планові регламентні роботи з обслуговування розподільних поверхових електрошаф - 24 шт.

08.03.25р - в котельні виконані роботи зі встановлення на замінені раніше лежачи гарячого водопостачання нижньої та верхньої зони будинку D 63 мм ізоляції для труб 64/13/2-12 м.п.

