



АВАНТАЖ

Інформація щодо робіт, проведених у будинку за адресою вул. Культури, 22-В у період з 03.03.2025 по 05.03.2025 :

Шановні мешканці будинку, у період з 03.03.2025 по 05.03.2025 проведено такі роботи:

03.03.25р - під.№1 у технологічних шахтах 12-14-го поверху замінено через перекриття ділянку стояка пожежного водопроводу №3 D 76 мм - 6,00 м.п. з врізками на ПК на 12 та 13-му поверхах D 65 мм - 2 шт. (зварювальні роботи).

05.03.25р - під.№1 у технологічних шахтах 12-14-го поверху на заміненій ділянці стояка пожежного водопроводу №3 пофарбовані зварні шви - 6 шт.

05.03.25р - під.№1 в холі 1-го поверху в санвузлі МОП та конс'єржів усунуто засмічення сифона умивальника.