



АВАНТАЖ

Інформація щодо робіт, проведених у будинку за адресою вул. Трінклера, 9 у період з 10.03.2025 по 13.03.2025 року:

Шановні мешканці будинку, у період з 10.03.2025 по 13.03.2025 проведено такі роботи:

10-13.02.25р - на виїзді з паркінгу будинку -1 рівень (за воротами) - ведуться роботи з виготовлення та встановлення ґрати в дренажний лоток вздовж воріт - підготовка лотка (очищення, бетонування з ухилом), фарбування куточків і смуги з внутрішньої сторони в два шари.

11.03.25р - у тамбурі на вході в будинок з боку дворового фасаду замінено спринклер спринклерної системи пожежогасіння місць загального користування.

12.03.25р - у насосній будинку на баках - гідроаккумуляторах - 500 л №1 нижньої зони холодного водопостачання та 300 л №2 верхньої зони холодного водопостачання замінені клапани ніпелів -2 шт.

12.03.25р - в насосній будинку проведено підкачування компресором тиску в баках -гідроаккумуляторах-500 л №1 нижньої зони холодного водопостачання та 300 л №2 верхньої зони холодного водопостачання до 6,0 Атм.

12-13.03.25р - проведена ревізія, планове обслуговування запірної арматури та заповнення водою спринклерної системи та системи пожежогасіння паркінгу.