



АВАНТАЖ

Інформація щодо робіт, проведених у будинку за адресою вул. Трінклера, 9 у період з 17.03.2025 по 21.03.2025 року:

Шановні мешканці будинку, у період з 17.03.2025 по 21.03.2025 проведено такі роботи:

17.03.25р - у насосній будинку на баках - гідроаккумуляторах - 500 л №2 нижньої зони холодного водопостачання та 300 л №1 верхньої зони холодного водопостачання замінені ніпелі -2 шт.

17.03.25р - в насосній будинку проведено підкачування компресором тиску в баках –гідроаккумуляторах - 500 л №2 нижньої зони холодного водопостачання та 300 л №1 верхньої зони холодного водопостачання до 6,0 Атм.

18.03.25р - у паркінгу будинку -1 рівень усунуто причину течії на фітінгу підключення трубопроводу до поливального крана - заміна прокладки та обтискного кільця.

18-19.03.25р - на виїзді з паркінгу будинку -1 рівень (за воротами) - виконані роботи з виготовлення та встановлення решітки в дренажний лоток вздовж воріт - встановлення закладних деталей, виготовлення та встановлення ґрат, зачистка, фарбування.

19.03.25р – у паркінгу будинку проведено плановий огляд стану світильників та заміна ламп.

19.03.25р – проведено планові регламентні роботи з обслуговування обладнання електрощитової будинку.

19.03.25р - у насосній та котельній будинку проведено планові регламентні роботи з обслуговування шаф управління обладнанням - 3 шт.

20.03.25р - у місцях загального користування та технічних приміщеннях будинку проведено плановий огляд стану світильників та заміна ламп по робочих групах.

20-21.03.25р - у холах 2-24 - го поверху проведено планові регламентні роботи з обслуговування розподільних поверхових електрошаф - 46 шт.