



АВАНТАЖ

Інформація щодо робіт, проведених у будинку за адресою вул. Культури, 20-В у період з 10.04.2025 :

Шановні мешканці будинку, у період з 10.04.2025 проведено такі роботи:

10.04.25р- виконані роботи із заміни ділянки лежака та стояка рециркуляції гарячого водопостачання нижньої зони будинку в котельні ф40 мм-8 м.п. , у підвалі ф40 мм-10 м.п. з врізками на клапан і дренажний кран .

10.04.25р- виконані роботи із заміни ділянки лежака та стояка рециркуляції гарячого водопостачання верхньої зони будинку в котельні ф40 мм-8 м.п. , у підвалі ф40 мм-8 м.п. з врізками на клапан і дренажний кран .

10.04.25р - у підвалі будинку замінено дренажні крани на лежаках рециркуляції гарячого водопостачання нижньої зони ф $\frac{1}{2}$ »-1 шт. та верхньої зони- $\frac{3}{4}$ »-1 шт.