



АВАНТАЖ

Інформація щодо робіт, проведених у будинку за адресою вул. Культури, 22-В у період з 31.03.2025 по 03.04.2025:

Шановні мешканці будинку, у період з 31.03.2025 по 03.04.2025 проведено такі роботи:

31.03.25р - під.№1 на лівому пасажирському ліфті замінено світлопроменевий пристрій (фотореле) закривання дверей кабіни.

31.03.25р - у місцях загального користування та технічних приміщеннях будинку під.2 проведено плановий огляд стану світильників та заміна ламп по робочих групах.

31.03.25р – у паркінгу будинку проведено плановий огляд стану світильників та заміна ламп по робочих групах.

31.03.25р - проведено планові регламентні роботи з обслуговування обладнання електрошитої будинку під.2.

31.03-01.04.25р - під.№2 у холах 2-22 - го поверху проведено планові регламентні роботи з обслуговування розподільчих поверхових електрошаф - 42 шт.

03.04.25р - у паркінгу будинку проведено планове очищення від піску та мулу дренажних напрямків -13 шт.

03.04.25р - на прибудинковій території будинку з боку дворового фасаду очищені від мула та сміття лотки зливової каналізації – 77 м.п та дренажні напрямки 7 шт.