



АВАНТАЖ

Інформація щодо робіт, проведених у будинку за адресою вул. Культури, 22-В у період з 26.03.2025 по 28.03.2025:

Шановні мешканці будинку, у період з 26.03.2025 по 28.03.2025 проведено такі роботи:

26.03.25р - у підвалі будинку під. № 2 усунено засмічення лежака каналізації.

27.03.25р - в насосній, котельній та бойлерній будинку проведено планові регламентні роботи з обслуговування шаф управління обладнанням – 7 шт.

27.03.25р – проведено планові регламентні роботи з обслуговування обладнання електрощитової будинку під.1.

27.03.25р - у місцях загального користування та технічних приміщеннях будинку під.№1 проведено плановий огляд стану світильників та заміна ламп по робочих групах.

27-28.03.25р - під.№1 у холах 2-22-го поверху проведено планові регламентні роботи з обслуговування розподільних поверхових електрошаф - 42 шт.

28.03.25р - під. №2 виконано капітальний ремонт канатоведучого шківа правого пасажирського ліфта.