



АВАНТАЖ

Інформація щодо робіт, проведених у будинку за адресою вул. Мирослава Мисли, 50-Є у період з 01.04.2025 по 04.04.2025:

Шановні мешканці будинку, у період з 01.04.2025 по 04.04.2025 проведено такі роботи:

01-04.04.25р - під. №1 ведуться роботи із заміни покриття навісу над входом у підвал будинку з боку дворового фасаду будинку – демонтаж старого покриття, заготівля OSB та профлиста за розміром, фарбування OSB з двох сторін, зачистка металоконструкцій, знежирення, фарбування, встановлення OSB та профлиста.

01-04.04.25р - під. №1 у холах 3,7 , 8,9-го поверху та на міжповерхових майданчиках 2-3,6-7 , 7-8 та 9-технічного поверху виконані роботи з відновлення відшарованих елементів плиткового покриття поло- демонтаж відшарованої плитки, зняття клейового розчину з плитки та основи підлоги .

02.04.25р - у підвалі будинку під.1-2 проведено профілактичне прочищення та промивання лежаків каналізації - 4 шт., випусків у каналізаційні колодязі - 4 шт. та дренажних приямків-2 шт.

02.04.25р - проведено профілактичне прочищення та промивання лотків та колодязів зовнішньої каналізації будинку - 4 шт.

02.04.25р - в бойлерній будинку на вузлі обліку теплової енергії на рециркуляцію гарячого водопостачання будинку замінено кран, що перекриває (до приладу обліку) 1»- 1 шт., фільтр грубої очистки 1»-1 шт., зворотній клапан 1»-1 шт. та ділянка трубопроводу D40 мм -1,0 м.п.