



Інформація щодо робіт, проведених у будинку за адресою вул. Європейська, 46 у період з 08.04.2025 по 11.04.2025:

Шановні мешканці будинку, у період з 08.04.2025 по 11.04.2025 проведено такі роботи:

08.04.25р - під.1-2 усунено засмічення побутовим сміттям лотка та колодязів зовнішньої каналізації будинку.

08-09.04.24р - у дворі будинку очищені від сміття та мулу дренажні лотки зливової каналізації – 79,5 м. , з попереднім демонтажем та наступною установкою дренажних ґрат .

08-11.04.25 р - у місцях загального користування та технічних приміщеннях будинку під.1-4 проведено плановий огляд стану світильників, датчиків руху та заміна ламп.

08-10.04.25р - замінені круглі світлодіодні панелі під. №4 у холах 3 та 7-го поверху-2 шт., під. №3 в холі 9-го поверху-1 шт., під. №1 у холах 2,7 та 9-го поверху-3 шт. , замінено драйвер на круглу світлодіодну панель під. №1 у ліфтовому холі 2-го поверху -1 шт.

08-11.04.25р - під.1-4 в холах 1-9-го поверху проведено планові регламентні роботи з обслуговування розподільних поверхових електрощитових - 36 шт.

08-11.04.25р – проведено планові регламентні роботи з обслуговування електрощитової будинку та електрощитових під'їздів № 1-4.

10.04.25р - під. №1 у холі 4-го поверху замінено датчик руху включення освітлення.

10.04.25р - в електрощитовій під'їзду №1 замінено пускач фотореле включення освітлення сходової клітки.

10.04.25р - на прибудинковій території з боку лицьового фасаду будинку проведено покіс трави на газонах.

11.04.25р - на прибудинковій території будинку проведено обробку хвойних насаджень фунгіцидним засобом проти бактеріальних та грибкових захворювань.

11.04.25 р- в насосній та котельній будинку проведено планові регламентні роботи з обслуговування шаф управління обладнанням – 6 шт.

11.04.25 р - у паркінгу будинку проведено плановий огляд світильників та заміна ламп.