



АВАНТАЖ

Інформація щодо робіт, проведених у будинку за адресою вул. Дмитра Антоненка, 49 у період з 28.04.2025 по 30.04.2025:

Шановні мешканці будинку, у період з 28.04.2025 по 30.04.2025 проведено такі роботи:

28.04.25р - у паркінгу будинку, рівень -1 проведені роботи з ремонту секційних в'їзних воріт-заміна тросів - 2 шт.

30.04.25р - під. №1, у технічній шахті у холі 6-го поверху усунуто причину течі на подачі опалення до квартири №29 (замінено прокладки на різьбових з'єднаннях приладу обліку тепла).

30.04.25р - під. №2, у технічній шахті у холі 6-го поверху усунуто причину течі на подачі опалення до квартири №139 (замінено прокладки на різьбових з'єднаннях приладу обліку тепла).