



АВАНТАЖ

Інформація щодо робіт, проведених у будинку за адресою вул. Культури, 20-В у період з 06.05.2025 по 08.05.2025 :

Шановні мешканці будинку, у період з 06.05.2025 по 08.05.2025 проведено такі роботи:

06-08.05.25р - у котельній будинку почищені та промиті із заміною міжфланцевих прокладок фільтри теплоносія на подачі від котлів № 1-3 до загального колектора мережевого контуру D150 фланцевий - 1 шт., на звороті в котли № 1-3 від загального колектора мережевого контуру D150 фланцевий - 1 шт., на звороті мережевого контуру з теплообмінників гарячої води нижньої зони D100 фланцевий - 1 шт. , на звороті опалення квартир нижньої зони D80 фланцевий - 1 шт., на контурі гріючої мережевої води - зворот від загального колектора до теплообмінників верхньої зони D80 фланцевий - 1 шт. , на мережному контурі подачі з казана D100 фланцевий - 1 шт., на звороті опалення квартир верхньої зони (після теплообмінників) - D80 фланцевий - 1 шт. на подачі теплоносія на бойлери нижньої та верхньої зони D50 різьбові - 2 шт., на рециркуляції гарячого водопостачання верхньої та нижньої зони D40 різьбові - 2 шт. , на звороті опалення з нежитлових приміщень та підвала - D32 різьбовий - 1 шт., D50 різьбовий - 2 шт.