



АВАНТАЖ

Інформація щодо робіт, проведених у будинку за адресою вул. Культури, 20-В у період з 12.05.2025 по 16.05.2025 :

Шановні мешканці будинку, у період з 12.05.2025 по 16.05.2025 проведено такі роботи:

12.05.25р - в котельні почищений і промитий із заміною міжфланцевих прокладок фільтр на звороті мережевого контуру з теплообмінників гарячої води верхньої зони D80-фланцевий-1 шт.

12.05.25р - у підвалі будинку почищені та промиті фільтри із заміною міжфланцевих прокладок на опалення квартир верхньої зони D65 фланцевий-1 шт., на опалення квартир нижньої зони, підвалу та нежитлових приміщень D50 фланцеві - 4 шт., D20 різьбові-2шт.

16.05.25р - у місцях загального користування та технічних приміщеннях будинку проведено плановий огляд стану світильників та заміна ламп по робочих групах.

16.05.25р – у паркінгу будинку проведено плановий огляд стану світильників та заміна ламп.

16.05.25р – проведено планові регламентні роботи з обслуговування обладнання електрощитової будинку.

16.05.25р - в насосній та котельній будинку проведено планові регламентні роботи з обслуговування шаф управління обладнанням.

16.05.25р - у холах 20-25 - го поверху проведено планові регламентні роботи з обслуговування розподільних поверхових електрошаф - 6 шт.

16.05.25р - прочищені та промиті фільтри на рамках опалення квартир будинку нижня зона в холах 2-13 поверхи D25 різьбові-20 шт., верхня зона в холах 14-24 поверхи D32 різьбові-19 шт.