



АВАНТАЖ

Інформація щодо робіт, проведених у будинку за адресою вул. Культури, 22-Б у період з 13.05.2025 по 14.05.2025 :

Шановні мешканці будинку, у період з 13.05.2025 по 14.05.2025 проведено такі роботи:

13.05.25р - корп. №1 у технологічній шахті 11-го поверху проведено роботи з очищення стояка холодного водопостачання №2 верхньої зони та врізання у стояк на квартиру №49.

14.05.25р - в котельні будинку почищені і промиті із заміною міжфланцевих прокладок фільтр на звороті теплоносія з теплообмінника підігрів гарячої води верхньої зони - D100 фланцевий-1 шт, на подачі холодної води на підігрів верхньої зони-D65 фланцевий-1 шт. підживлення опалення-D 65 фланцевий-1 шт., на циркуляції гарячого водопостачання верхньої зони - D32 різьбовий-1 шт.

14.05.24р - в бойлерній будинку почищені та промиті із заміною міжфланцевих прокладок фільтр на звороті теплоносія з теплообмінника підігрів гарячої води нижньої зони-D100 фланцевий -1 шт, на подачі холодної води на підігрів нижньої зони-D65 фланцевий – 1шт, на циркуляції гарячого водопостачання нижньої зони - D 32 різьбовий -1 шт.