



Інформація щодо робіт, проведених у будинку за адресою вул. Культури, 22-Б у період з 19.05.2025 по 23.05.2025 :

Шановні мешканці будинку, у період з 19.05.2025 по 23.05.2025 проведено такі роботи:

19,21-23.05.25р - корп.2 почищені та промиті фільтри на рамках опалення квартир у холах 4-23 поверхи D25 різьбові – 95 шт.

19.05.25р - на прибудинковій території будинку проведено підрізування чагарників.

19-20.05.25р - корп.№1 , №2 у місцях загального користування та технічних приміщеннях будинку проведена планова ревізія ручок, регулювання петель та доводчиків дверей

20.05.25р - у паркінгу будинку проведена планова ревізія ручок, регулювання петель та доводчиків дверей.

20.05.25р - у підвалі будинку корп.1,2 очищені від стічних вод дренажні прямки - 5 шт.

21.05.25р – проведено покіс трави на прибудинковій території по периметру будинку.

22-23.05.25р - в підвалах будинку корп. № 1, корп. № 2 проведено профілактичне прочищення та промивання лежаків внутрішньобудинкової каналізації, випусків у каналізаційні колодязі та дренажних прямків - 9 шт.

22-23.05.25р - проведено профілактичне прочищення та промивання лотків та колодязів – 6 шт. зовнішньої каналізації будинку корп. № 1, корп. №2.

22.05.25р - корп.№2 у технологічній шахті 7-го поверху усунуто причину течі на врізанні D32 мм у стояк пожежного водопостачання №2 на квартиру №129 .

23.05.25р - корп.1 почищені та промиті фільтри на рамках опалення квартир у холах 11-16,18-20 та 22-го поверху D25 різьбові – 34 шт.

23.05.25р - корп.№1 у підвалі будинку усунуто причину течі на лежку подачі гарячого водопостачання D 40 на нежитлові приміщення.

