



Інформація щодо робіт, проведених у будинку за адресою вул. Культури, 22-В у період з 15.05.2025 по 16.05.2025:

Шановні мешканці будинку, у період з 15.05.2025 по 16.05.2025 проведено такі роботи:

15.05.25р - в котельні почистені та промиті фільтри із заміною міжфланцевих прокладок на звороті теплоносія з теплообмінника підігріву гарячої води верхньої зони D100 фланцевий -1 шт., на подачі холодної води на котельню в т.ч. підігрів верхньої зони -D65 фланцевий -1 шт; на подачі холодної води на підігрів верхньої зони D50 фланцевий -1 шт, , на звороті опалення нежитлових приміщень D80 фланцевий -1 шт. , на циркуляції гарячого водопостачання верхньої зони D 32 різьбовий -1 шт., почищені та промиті на звороті опалення квартир грязьовики -2 шт.

15.05.25р - в бойлерній будинку прочищені і промиті фільтри із заміною міжфланцевих прокладок на звороті теплоносія з теплообмінника підігріву гарячої води нижньої зони D100 фланцевий -1 шт., на подачі холодної води на підігрів нижньої зони -D65 фланцевий. -1 шт., на циркуляції гарячого водопостачання нижньої зони D 25 різьбовий -1 шт.

16.05.25р - у підвалі будинку під. №1, під.№2 проведено профілактичне прочищення та промивання лежаків каналізації, випусків у каналізаційні колодязі та очищення дренажних напрямків - 9 шт.

16.05.25р - проведено профілактичне прочищення та промивання лотків та колодязів – 7 шт. зовнішньої каналізації будинку під.№1, №2.

