



АВАНТАЖ

Інформація щодо робіт, проведених у будинку за адресою вул. Мирослава Мисли, 50-Є у період з 05.05.2025 по 09.05.2025:

Шановні мешканці будинку, у період з 05.05.2025 по 09.05.2025 проведено такі роботи:

05.05.25р - на прибудинковій території проведено покіс трави по периметру будинку.

09.05.25р - у підвалі будинку під.1-2 проведено профілактичне прочищення та промивання лежаків каналізації - 4 шт., випусків у каналізаційні колодязі - 4 шт. та дренажних приямків - 2 шт.

09.05.25р - проведено профілактичне прочищення та промивання лотків та колодязів зовнішньої каналізації будинку - 4 шт.

09.05.25р - у тепловому пункті будинку почищені та промиті фільтри із заміною міжфланцевих прокладок на подачі опалення на будинок фланцевий D100 -1 шт., на звороті опалення з будинку фланцеві D100-2шт, на подачі теплоносія на теплообмінник фланцевий D50-1 шт, на звороті теплоносія з теплообмінника фланцевий D50-1 шт., на подачі холодної води на підігрів D80 фланцевий-1 шт, на рециркуляції гарячого водопостачання - різьбовий D25 -1 шт., на рамці опалення - 2 шт.