



АВАНТАЖ

Інформація щодо робіт, проведених у будинку за адресою вул. Трінклера, 9 у період з 08.05.2025 року:

Шановні мешканці будинку, у період з 08.05.2025 проведено такі роботи:

08.05.25р - в насосній на введенні холодного водопостачання до будинку демонтовано вставку та встановлено після перевірки прилад обліку водопостачання до будинку D65 фланцевий.

08.05.25р - у технологічній шахті 10-го поверху, усунуто причину течі на стояку гарячого водопостачання №2 нижньої зони будинку.

08.05.25р - у технологічній шахті 11-го поверху, усунуто причину течі на стояку гарячого водопостачання №3 верхньої зони будинку.