



Інформація щодо робіт, проведених у будинку за адресою вул. Академіка Павлова, 158 у період з 04.06.2025 по 06.06.2025:

Шановні мешканці будинку, у період з 04.06.2025 по 06.06.2025 проведено такі роботи:

04.06.25р - корп.1,2 проведено профілактичне прочищення та промивання лежаків внутрішньобудинкової каналізації - 16 шт. та випусків у колодязі зовнішньої каналізації.

04.06.25р - в котельнях та бойлерних будинках корп. № 1,2 проведено профілактичне прочищення та промивання дренажних приямків - 4 шт.

04.06.25р - проведено профілактичне прочищення та промивання лотків та колодязів - 8 шт. зовнішньої каналізації будинку корп. №1,2.

04.06.25р - у паркінгу будинку корп. №1,2 очищені від піску та мулу та промиті дренажні приямки - 8 шт.

05.06.25р - проведено покіс трави на газонах по периметру будинків корп.№1, корп.№2.

05.06.25р - корп. №1 у холі 8-го поверху замінено круглу світлодіодну панель – 1 шт.

05-06.06.25р - на прибудинковій території, в місцях загального користування та технічних приміщеннях будинку корп.№1, №2 проведено плановий огляд стану світильників та заміна ламп по робочих групах.

05-06.06.25р - корп. №1, №2 проведено планові регламентні роботи з обслуговування обладнання електрощитових будинків.

05-06.06.25р - в насосних, бойлерних та котельних будинку корп. №1, №2 проведено планові регламентні роботи з обслуговування шаф керування обладнанням.

06.06.25р - корп.№2 ведуться підготовчі роботи до заміни лежаків холодного водопостачання у насосній будинку-придбання та завезення матеріалів.

06.06.25р - корп.№2 у технологічній шахті у перекритті між 23-м та технічним поверхами усунуто причину течі на стояку пожежного водопостачання №3 D50 .