



Інформація щодо робіт, проведених у будинку за адресою пр. Архітектора Альошина, 5 у період з 16.06.2025 по 18.06.2025 :

Шановні мешканці будинку, у період з 16.06.2025 по 18.06.2025 проведено такі роботи:

16-17.06.25р - з боку дворового фасаду будинку під. №3 виконані роботи з підготовки до фарбування та фарбування з двох сторін одностулкових металевих входних дверей у приміщення охорони та електрощитову №2- зачистка, знежирення, фарбування у два шари.

17.06.25р - з боку дворового фасаду будинку під. №4 виконані роботи з підготовки до фарбування та фарбування з двох сторін одностулкових металевих входних дверей у підвал та сміттєкамеру - зачистка, знежирення, фарбування у два шари.

18.06.25р – у місцях загального користування та технічних приміщеннях будинку проведено плановий огляд стану світильників освітлення та заміна ламп, під.№1 у світильнику освітлення входного тамбуру замінено лампоутримувач - 1 шт.

18.06.25р – проведено планові регламентні роботи з обслуговування обладнання електрощитових будинку - 2 шт.

18.06.25р - у насосній та тепловому пункті будинку проведено планові регламентні роботи з обслуговування шаф управління обладнанням - 4 шт.

18.06.25р - під. №2 виконано заміну енкодера, програмування та пуско-налагодження роботи пасажирського ліфта.