



Інформація щодо робіт, проведених у будинку за адресою пр. Олександрівський, 69-Д у період з 27.05.2025 по 30.05.2025 :

Шановні мешканці будинку, у період з 27.05.2025 по 30.05.2025 проведено такі роботи:

27-29.05.25р - на прибудинковій території у дворі та за зовнішнім периметром будинку проведено покіс газонів та трави.

28.05.25р - у підвалі будинку під. № 1-4 проведено профілактичне прочищення та промивання лежаків внутрішньобудинкової каналізації та випусків у колодязі зовнішньої каналізації.

28.05.25р - проведено профілактичне прочищення та промивання лотків та колодязів - 5 шт зовнішньої каналізації будинку під.1-4.

28.05.25р - в тепловому пункті та в підвалі будинку прочищені та промиті фільтри на системі опалення та гарячого водопостачання: із заміною міжфланцевих прокладок фланцеві D125 - 1шт., D100 - 3 шт., різьбові D25 - 1 шт., D40 - 1шт., D50 - 1 шт.

30.05.25р - на прибудинковій території будинку проведено підрізування чагарників.