



АВАНТАЖ

Інформація щодо робіт, проведених у будинку за адресою вул. Трінклера, 9 у період з 11.06.25 по 13.06.25 року:

Шановні мешканці будинку, у період з 11.06.2025 по 13.06.2025 року проведено такі роботи:

11.06.25р - в котельній будинку прочищені і промиті фільтри на звороті опалення квартир нижньої та верхньої зони D80 фланцеві із заміною міжфланцевих прокладок - 3 шт., на звороті опалення холів поверхів нижньої та верхньої зони D40 різьбовий - 1 шт., D50 різьбові - 2 шт.

11.06.25р - у підвалі будинку прочищені та промиті фільтри із заміною міжфланцевих прокладок на подачі опалення холів поверхів нижньої та верхньої зони D50 фланцеві - 2 шт.

13.06.25р - очищені від сміття козирки та водоприймальні воронки козирків над входами до будинку з боку лицьового та дворового фасаду та покрівля прибудованої котельні.