



АВАНТАЖ

Інформація щодо робіт, проведених у будинку за адресою вул. Дмитра Антоненка, 49 у період з 30.06.2025 по 04.07.2025:

Шановні мешканці будинку, у період з 30.06.2025 по 04.07.2025 :

- під. №2 з боку торцевого та дворового фасадів будинку проведено покіс трави на газонах.

- в бойлерних будинку під.№1,під.№2 почищені фільтри на подачі холодної води на підігрів нижньої зони (введення в бойлерні) –D40 різьбові -2 шт., на циркуляції (обрат) гарячої води нижньої зони D 25 різьбові -2 шт. перед баками гідроаккумуляторами - D40 різьбові - 2 шт. на подачі теплоносія на бойлерні D100 фланцеві - 2 шт, на подачі опалення на нежитлові приміщення D65 фланцеві - 2 шт. , на подачі опалення на паркінг D65 фланцеві - 2 шт. , на звороті опалення нежитлові приміщення загальні D80 фланцеві - 2 шт., на звороті опалення нежитлові приміщення індивідуальні D15 - 8 шт., D20 - 1 шт, D25 - 2 шт.

02.07.25р - в котельнях будинку під.№1,під.№2 почищені фільтри на подачі холодної води на підігрів верхньої зони (введення в котельні) -D40 різьбові -2 шт., на циркуляції (обрат) гарячої води верхньої зони D25 різьбові - 2шт. перед баками гідроаккумуляторами- D40 різьбові - 2 шт. , на подачі теплоносія на бойлерні D100 фланцеві - 2 шт, на подачі опалення будинку D100 фланцеві - 2 шт. , на звороті опалення з будинку D100 фланцеві - 2 шт.

- під.№2 у ліфтовому холі 7-го поверху замінено світлодіодну панель освітлення 600х600 мм – 1 шт.