



АВАНТАЖ

Інформація щодо робіт, проведених у будинку за адресою вул. Культури, 22-Б у період з 30.06.2025 по 04.07.2025 :

Шановні мешканці будинку, у період з 30.06.2025 по 04.07.2025:

- корп.№1 у технологічних шахтах 2 - 6 поверху та корп.№2 у технологічних шахтах 10-22 поверху виконані роботи з ревізії стану та додаткового кріплення стрічкою армованої для теплоізоляційних робіт теплоізоляції на стояках гарячого водопостачання та опалення.**
- у підвалі будинку корп. №1 очищений від стічних вод дренажний приямок.**
- проведено планові регламентні роботи з обслуговування обладнання електрощитових будинку корп.1,2.**
- після включення в роботу гарячого водопостачання будинку проведено заходи щодо скидання повітря із системи та регулювання її роботи.**
- в насосній, котельній та бойлерній будинку проведено планові регламентні роботи з обслуговування шаф управління обладнанням – 7 шт.**
- на прибудинковій території, у місцях загального користування та технічних приміщеннях будинку корп.1,2 проведено плановий огляд стану світильників та заміна ламп по робочих групах, корп.№1 у світильнику освітлення підвалу замінено лампоутримувач -1 шт.**
- корп.№1 та корп.№2 у холах 2-22-го поверху проведено планові регламентні роботи з обслуговування розподільчих поверхових електрошаф - 84 шт.**
- в паркінгу будинку проведено плановий огляд стану світильників та заміна ламп по робочих групах, у світильнику освітлення замінені лампотримачі стоїві -2 шт.**
- корп.№1 у технологічній шахті 10 поверху (ліва сторона) усунуто причину течі на стояку гарячого водопостачання D50 мм.**
- у дворі будинку ведуться роботи з усунення деформації твердого покриття території з тротуарної плитки - підготовка основи (бетонування), укладання плитки.**

